

AIR-ISO COMFORT® - Ausschreibungstext lang

Mustertext für AVA, Leistungsverzeichnis und projektbezogene Übernahme

Produkt	AIR-ISO COMFORT®	Stand	15.03.2026
Unterlage	Ausschreibung / Langfassung	Verwendung	Downloadbereich / Planung / Ausschreibung

Einsatz und Hinweis

Mustertext zur Übernahme in Leistungsverzeichnis, AVA oder funktionale Ausschreibung. Die endgültige technische Ausführung, Stückzahl, Kastenvariante, Einbausituation, Steuerung und das Lüftungskonzept sind objektspezifisch festzulegen. Empfehlung: als Fabrikatstext verwenden und projektbezogen um Maße, Mengen, Gewerkegrenzen und Nebenleistungen ergänzen.

Positionstitel

Dezentrale Lüftung AIR-ISO COMFORT®, integriert im Rollladen-/Raffstorekasten ohne Außenblende

Liefern und - sofern beauftragt - fachgerecht montieren eines dezentralen Lüftungssystems AIR-ISO COMFORT® als integrierte Systemlösung im Rollladen- bzw. Raffstorekasten. Der Luftaustausch erfolgt im Behangraum; eine außen sichtbare Außenblende ist nicht erforderlich. Das System ist als aufeinander abgestimmte Lösung für den Einsatz in passenden Heckner-Kastensystemen vorzusehen.

Leistungsbeschreibung

- Integrierte Be- und Entlüftung als Systemlösung im Rollladen-/Raffstorekasten.
- Ansaugung der vorgewärmten Luft aus dem Roll- bzw. Behangraum zur Verbesserung der Effizienz der Wärmerückgewinnung.
- Erhöhter Schallschutz durch dreifachen Schallumbruch sowie schallentkoppelte und thermisch getrennte Bauteile.
- Höchstmögliche thermische Trennung und Schallentkopplung der einzelnen Lüftungskörper innerhalb des Systems.
- Anfallendes Schwitzwasser ist systemgerecht abzuführen.
- Ausführung ohne außenliegende Blende; saubere Integration in die Gebäudehülle.
- Einsetzbar in geeigneten Heckner-Systemen wie Hybrido Z, Hybrido N, Hybrido PB, Hybrido HSB sowie in passenden herkömmlichen Rollladen-/Raffstorekästen des Herstellers, soweit objektspezifisch freigegeben.

Fabrikat / Qualitätsniveau

Fabrikat	Heckner Rollladenbau GmbH, AIR-ISO COMFORT®
Systemcharakter	Dezentrale Lüftung integriert im Rollladen-/Raffstorekasten als Systemlösung
Bauart	ohne Außenblende, Luftführung im Behangraum
Dämmung	System mit Neopor-Dämmteil, Herstellerangabe λ 0,032
Nachhaltigkeit	QNG-ready gemäß Produktpass / SHI-Nachweis
Schallschutz	erhöhter Schallschutz; dreifacher Schallumbruch; Produktunterlagen nennen Schallschutzklasse 5

Mindestanforderungen an die Ausführung

- Systemkomponenten sind werkseitig bzw. systemgerecht aufeinander abgestimmt zu liefern.
- Die Einbausituation ist mit Fensteranschluss, Rohbauöffnung, Sonnenschutzsystem, Elektrozuleitung und Innen-/Außenputz abzustimmen.
- Revision, Zugänglichkeit und Wartungsmöglichkeiten sind im Planungsstand zu berücksichtigen.
- Lüftungskonzept, Gerätekonfiguration, Steuerung und Betriebsart sind projektbezogen festzulegen.
- Gleichwertigkeit ist nur bei Nachweis sämtlicher systemrelevanter Eigenschaften zulässig.

Schnittstellen / bauseitige Leistungen

- Rohbau: korrekte Rohbauöffnung, Auflager und Mauerwerksanbindung gemäß freigegebener Planung.
- Fensterbau: Abstimmung von Anschlussdetails, Fensterposition, Führungsschienen und Laibung.
- Elektro: Zuleitung, Steuerung und ggf. Anbindung an die geplante Regelung.
- Putz / Fassade / Ausbau: saubere Anschlussdetails und freie Funktionsbereiche.
- Bauleitung / GU: Termin- und Gewerkeabstimmung, Freigaben, Dokumentation und Übergabe.

Besondere Leistungen / gesondert angeben

- Objektbezogenes Lüftungskonzept und Auslegung.
- Zusätzliche Steuerungs- oder Smart-Home-Anbindung.
- Sondermaße, Sonderanschlüsse oder abweichende Einbausituationen.
- Inbetriebnahme, Einregulierung, Einweisung und Wartungsvertrag.

Abrechnung / Einheit

Empfehlung: Abrechnung je Element / Stück, ergänzt um projektspezifische Angaben zu Größe, Kastenvariante, Sonnenschutzart, Steuerung und eventuellen Zusatzleistungen.

Formulierungsvorschlag LV-Text

Übernahmefertiger Textblock

LV-Text

Dezentrale Lüftungseinheit AIR-ISO COMFORT®, integriert im Rollladen-/Raffstorekasten, ohne Außenblende, als aufeinander abgestimmte Systemlösung liefern und fachgerecht montieren. Ausführung mit Luftführung im Behangraum, erhöhter Wärmerückgewinnung durch Ansaugung der vorgewärmten Luft aus dem Roll- bzw. Behangraum, mit erhöhtem Schallschutz, thermisch getrennten und schallentkoppelten Bauteilen sowie systemgerechter Schwitzwasserabfuhr. Geeignet für objektspezifisch freigegebene Heckner-Kastensysteme. Inklusive aller systemzugehörigen Befestigungs- und Anschlusskomponenten. Ausführung gemäß freigegebener Werkplanung, Herstellerunterlagen und abgestimmtem Lüftungskonzept. Fabrikat: Heckner AIR-ISO COMFORT® oder nachweislich gleichwertig.

Projektbezogen im LV ergänzen

- Elementgröße, Stückzahl und genaue Kastenvariante
- Rollladen oder Raffstore, Revisionsart und Bedien- / Steuerungskonzept
- Elektroumfang, Inbetriebnahme und Betreiberunterlagen
- Gewerkegrenzen, Montageumfang und Nachweise